# Fest installierte elektrische Anlage

Prüfen von ortsfesten elektrischen Anlagen



## Grundlage

DGUV V3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

DIN VDE 0100-600 - Prüfungen

## Auszug aus DGUV V3

## § 5 Prüfungen

- (1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden
- 1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft und
- 2. in bestimmten Zeitabständen.

## Auszug aus DIN VDE 0100-600

- 61 Erstprüfung
- 61.1.1 Jede Anlage muss soweit sinnvoll durchführbar während der Errichtung und nach Fertigstellung geprüft werden, bevor sie vom Benutzer in Betrieb genommen wird.

62 Wiederkehrende Prüfungen